

Ügyfélkapcsolat
száma:

2020778425

Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztettük a(z)

Szatymaz belterületén 16 db lakóút útépítés (Liliom u.,Kis u., Bokor u., Orgona u., Rózsa u., Árpád u., Wass Albert u., Hunyadi u., Rákóczi u., Széchenyi- Kamenszky u., Béke u., Móra u., Juhász Gyula u., Kukovecz Nana u., Jókai u., Barackvirág u.) **Kiviteli terv** (Tervszám: 44/2016)

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.

A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonú **közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét** * és/vagy DÉMÁSZ Zrt. tulajdonú **közvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét** *

⇒ érinti (pl. keresztesz, párhuzamosan halad)*

⇒ nem érinti* (* a megfelelőket alá kell húzni)

Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!

A tervezett létesítmény környezetében lévő középvezetési földkábelek, illetve miatt – a munkálatok megkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	IGEN****
	<u>NEM****</u>
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(**** a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (***) a megfelelőt alá kell húzni)

adategyeztetés történt***
(geodéziától származó térképekkel)adatszolgáltatás
történt***adatszolgáltatás
nem történt***

Egyéb feltételek: A bemutatott terv szerint, az útépítések nyomvonala 20 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékű hálózatokat közelít (párhuzamosan halad), keresztesz! A biztonsági övezetekre vonatkozó előírások betartását, oszlopoktól a védőtávolság megtartását kérjük!

Az útépítések nyomvonala **0,4 kV-os földkábeleket is közelít, keresztesz!** (Geodézia szerint!) Az érintett szakaszokon (geodéziai nyomvonal jelölés!) óvatos kézi munkavégzést (munkavégzés mélysége), a vonatkozó szabvány előírások betartását kérjük!

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.demaszhalozat.hu oldalon:

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Szeged, 2017.04. hó 13. nap


DÉMÁSZ Zrt. és/vagy a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselőjében:

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlanlansága esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

1 db eredeti példányt átvettem, a nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, az előírtak teljesítését vállalom:

Slyuch György

<olvasható név>


<aláírás>

Kertli Lajos

<olvasható név>

<aláírás>

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

p.h. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged, Pulz u. 42
DHE066